

МБОУ "Стан-Бехтемирская СОШ"

№ п/п	Вид нарушения	Наименование работ	Сумма	Орган выдавший предписание или др. необходимость	срок исполнения предписания
2023 год					
1	умывальные раковины для мытья рук, установленные в кабинете № 27 технология (столярная мастерская) и лаборантская кабинета № 23 (химия) не присоединены к канализации	Проведение канализации (выгребная яма, коммуникации, раковины, водонагреватели в кабинет химии, физики, мастерские)	140000	Роспотребнадзор	26.08.2024
2	покрытие дорожек, подходов к центральному входу здания имеет дефекты в виде выбоин.	капитальный ремонт крыльца (выравнивание, замена плитки). Приобретение цемента для ремонта асфальтового покрытия на входе в школу	23500 выполнено	Роспотребнадзор	26.08.2024
3	система общего освещения в кабинета № 9 и в лаборантской кабинета химии представлена потолочными светильниками с лампами накаливания, в кабинете № 28 используются лампы с разным световым излучением	приобретение и установка потолочных светильников (мастерские, история, нач.классы)	48000 выполнено	Роспотребнадзор	26.08.2024
4	частичное отсутствие ограждения	ремонт забора		Роспотребнадзор	26.08.2024
5	имеются дефекты покрытия на спортивной площадке	Приобретение цемента для ремонта асфальтового покрытия на входе в школу		Роспотребнадзор	26.08.2024
6	наличие дефектов покрытия стульев и ученических столов	приобретение и замена крышек столов и стульев	15500 выполнено	Роспотребнадзор	26.08.2024
7	окна не оборудованы регулируемыми солнцезащитными устройствами	приобретение солнцезащитных устройств		Роспотребнадзор	26.08.2024
8	наличие дефектов стен в раздевалке для мальчиков при спортивном зале	замена участков стен с дефектами панелями ХДФ	10025 выполнено	Роспотребнадзор	26.08.2024

9	нарушена целостность пола	Замена плиточных полов у туалетов и умывальников	24000 выполнено	ремонт	01.09.2023
10	наличие дефектов на стенах	Приобретение фасадной краски для частичного ремонта фасада (4 банки)	18000 выполнено	ремонт	01.09.2023
11	сломаны пластиковые подоконники (при ремонте спортивного зала)	Спортивный зал – замена сломанных подоконников	7000 выполнено	ремонт	01.09.2023
12	требуется окраска железной кровли	Покраска кровли (пристройка к школе)	60000	ремонт	01.09.2023
13	Отсутствие системы речевого оповещения	монтаж системы речевого оповещения СОУЭ	250-300 тыс. руб.	Решение суда от 28.12.2023	28.07.2024
14	Обеспечить доступность услуг, оказываемых для инвалидов и лиц с ОВЗ	Установка пандуса	исполнено 230 тыс.руб	Решение суда от 08.07.2022	08.11.2022

структурное подразделение МБОУ "Стан-Бехтемирская СОШ" "Стан-Бехтемирский детский сад "Земляничка"

№ п/п	Вид нарушения	Наименование работ	Сумма	Орган выдавший предписание или др. необходимость	срок исполнения предписания
2023 год					
1	окна не оборудованы регулируемыми солнцезащитными устройствами	приобретением солнцезащитных устройств	выполнено	Роспотребнадзор	26.08.2024
2	Отсутствие системы речевого оповещения	монтаж системы речевого оповещения СОУЭ	250-300 тыс. руб.	Решение суда от 28.12.2023	28.07.2024
3	Обеспечить доступность услуг, оказываемых для инвалидов и лиц с ОВЗ	оборудование табличками со шрифтом Брайля	15 тыс.руб.	необходимость	2024
4	Обеспечить доступность услуг, оказываемых для инвалидов и лиц с ОВЗ	Установка пандуса	120-150 т.р.	Необходимость	2024